

BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

[← zum Check](#) [→ Drucken](#) [→ Button](#) [→ Einbetten](#)

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Höranlage:

Der Raum verfügt über eine induktive Höranlage: Ja

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Drucksachen

Gestaltung der Unterlagen:

Wir bieten Texte in gut lesbarer Schrift

Die Schriftgröße ist mindestens 12 Punkt

Wir verwenden mattes Papier

Wir stellen Unterlagen auch in elektronischer und barrierefrei auslesbarer Form bereit

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 160 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Leitsystem:

Es existiert ein taktiles Leitsystem zum Haupteingang.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm.

Die Bedienelemente für den Lift sind in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm.

Die Bedienelemente sind im 2-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Drehflügelür

Merkmale:

- Die Tür verfügt über eine Schließeinrichtung.
- Man kann die Tür mit einem Taster öffnen.
- Es ist eine Glastür.
- Die Tür ist mindestens 90 cm breit
- Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Windfang

- Die Türen sind mindestens 90 cm breit.
 - Die Türen sind leichtgängig.
 - Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.
-

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

- Die WC-Tür geht nach außen auf.
- Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

- Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.
- Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

- Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.
- Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.
- Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.
- Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.
- Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Vorträge

Übersetzungen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

Bühne

Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

Buffet

Buffett:

Das Buffet ist stufenlos erreichbar

- Die Speisen befinden sich in einer Höhe zwischen 85 und 110 cm
- Im Buffetbereich existieren ausreichend Bewegungsflächen

Speisen:

- Die angebotenen Speisen sind mit einem Schild mit ausreichenden Schriftgrößen benannt
 - Es werden Angaben über die Allergene gemacht
-

Hinweise auf mögliche Mängel

Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage?

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)